



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района

(ул. 30 лет Победы, 72, г. Крототкин, 352380, тел. (86138) 6-70-01, факс 6-76-01, e-mail: ogpn kavkaz@mail.ru
телефон доверия: - УГПН (861) 225-34-04; - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (861)268-64-40

ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 18 города Крототкин муниципального образования Кавказский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору № 18 от 20.02.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. 01.03.2021 г. по 16 час. 00 мин. 15.03.2021г. проведена плановая проверка

начальником отдела надзорной деятельности Кавказского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы Левкович Александром Владимировичем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории и помещений здания аптеки Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 18 города Крототкин муниципального образования Кавказский район

по адресу: г. Крототкин, ул. Красная, 109

совместно с *Заведующая МАДОУ ЦРР ДС № 18*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Волкова Галина Владимировна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для определения области применения покрытий полов (линолеум) в здании, отсутствует подтверждающая документация с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов. (ч.3, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)	Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. (ч.3 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ) Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и	25.08.2021г.	

		полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник
ОНД и ПР Кавказского района
Левкович А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » 03 2021г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

ГЛ

(подпись)

« 15 » 03 2021г.

Заведующая МАДОУ ЦРР ДС № 18 Волкова
Галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)