

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 28п-20-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

23 апреля 2021 г.

г. Кропоткин

При проверке муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 18 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (ОГРН № 1022302300371 от 15.12.2002г., ИНН 2313016059), расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 109.

выявлены нарушения санитарного законодательства:

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предписываю:

Устранить нарушения санитарного законодательства:

1. Кухонную посуду для приготовления блюд, производственные столы и их маркировку в горячем цехе; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд привести в соответствие требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В срок до 03.02.2022г.

2. В групповых ячейках для трехуровневых выдвижных кроватей предусмотреть самостоятельный заход на них в соответствие требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

В срок до 03.02.2022г.

3. Линолеумное покрытие полов в групповых ячейках «Аленушка», «Колобок», «Ягодка», в игровой групповых ячеек «Колобок», «Сказка», в старшей группе «Березка», в спальне группы «Ромашка» привести в соответствие требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В срок до 03.02.2022г.

4. Отделку стен в туалетном помещении группы «Аленушка», в игровой группы «Ромашка», в туалетной группы «Сказка», в спальне группы «Березка», медицинском кабинете; отделку потолка в спальне группы «Березка» и спортивном зале привести в соответствие требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В срок до 03.02.2022г.

5. В туалетах групповых ячеек отдельный водопроводный кран для технических целей оборудовать смесителем в соответствие требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

В срок до 03.02.2022г.

6. В туалетах групповых ячеек отдельный водопроводный кран для технических целей обеспечить горячей проточной водой в соответствие требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В срок до 03.02.2022г.

7. В приемной и спальне групповых ячеек «Аленушка» и «Колобок» для возможности проведения проветривания в любое время года конструкцию окон привести в соответствие требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
8. В групповых ячейках «Аленушка», «Колобок», «Ягодка», «Белоснежка» ограждающие устройства отопительных приборов привести в соответствие требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
9. В игровой групповой ячейки «Аленушка» остекление окон привести в соответствие требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
10. В игровых групповых ячеек «Колосок», «Белоснежка», «Березка», «Полянка», «Ромашка», в спальнях групп «Ромашка» и «Сказка» конструкцию регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении привести в соответствие требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
11. В спальне группы «Аленушка» не допускать использование ламп с разным световым излучением; уровни искусственного освещения в игровых группах «Мотылек», «Сказка», «Колосок», «Белоснежка», «Колокольчик», «Аленушка» привести в соответствие требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
12. Туалетные помещения групповых ячеек «Колобок» и «Ягодка» оборудовать краном для технических целей в соответствие требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
13. На пищеблоке не допускать присутствие тараканов в соответствие требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 03.02.2022г.
14. Нормы площади на 1 ребенка в групповых ячейках «Мотылек», «Колобок», «Малыш», «Белоснежка», «Ромашка», «Сказка», «Березка» привести в соответствие требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
15. Игровую площадку логопедической группы «Колосок» оборудовать тентовым навесом или сборно-разборным навесом или беседкой в соответствие требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
16. В спальнях групповых ячеек «Белоснежка», «Ромашка», «Малыш», «Сказка» расстановку кроватей привести в соответствие требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21. В срок до 03.02.2022г.
17. Туалетные помещения групповых ячеек «Аленушка», «Колобок», «Ягодка» оборудовать умывальными раковинами для персонала, в группе «Ягодка» не оборудовать слив для обработки горшков в соответствие требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. В срок до 03.02.2022г.
18. На пищеблоке при изготовлении блюд соблюдать последовательность технологических процессов в соответствие требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 03.02.2022г.
19. Отделку потолка и стен в горячем цехе пищеблока привести в соответствие требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 03.02.2022г.
20. При организации питьевого режима с использованием кипяченой воды соблюдать требования п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 03.02.2022г.
21. Уровни искусственного освещения в спальнях групповых ячеек «Малыш» и «Колобок», в приемных группах «Колосок», «Ромашка», «Колокольчик», «Ягодка»,

